



Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Заречная, д.28, к.4, УНП 690836920
Адрес производства: г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 143Ж. Офис в г. Минске: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 28, к. 261
Р/с: 3012159661013 в ЦБУ №504 ОАО «БПС-СБЕРБАНК» БИК 153001369, Адрес банка: г. Молодечно, ул. Партизанская, 6
Тел/факс: (017) 290-71-25, www.tmet.by, e-mail: tyazmet@mail.ru

Документ о качестве № 10
стальных строительных конструкций

Заказ № 0400 Договор № 01 от 01.01.2015г. на поставку

Заказчик ООО «Наименование организации»

1. Наименование объекта наименование объекта (если имеется)

2. Наименование конструкций наименование конструкций, длина, количество

3. Масса по чертежам изготовителя в тоннах 10,000 тонн

4. Дата начала изготовления 01.01.2015г.

5. Дата окончания изготовления/отгрузки 01.02.2015г.

6. Организация, выполнившая проектную документацию (индекс и N чертежей)

ООО «Наименование проектной организации», №01/01-КМ, 10.2014г.

7. Организация, выполнившая полный комплект рабочих чертежей изготовителя

(индекс и N чертежей) ООО «ТяжМет», №0400-2015-КМД,

01.2015г.

8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с ГОСТ 23118-99

9. Конструкции изготовлены из сталей марок C245, C345, C345-4 ГОСТ 27772-88,

Ст3пс5 ГОСТ 380-2005 и соответствуют требованиям проектной документации.

Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на предприятии.

10. Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют

ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 16037-80.

Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов хранятся на предприятии.

11. Сварочные материалы:

электроды Э-42 ГОСТ 9467-75

сварочная проволока св. 08Г2С ГОСТ 2246-70

флюс _____

защитные газы СО ГОСТ 8050-85

соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации.

Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на предприятии.

12. Согласно условиям договора на поставку конструкции защищены от коррозии:

горячим цинкованием _____

огрунтованы ГФ-021 (1 слой)

окрашены ПФ-115 (2 слоя)

Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий хранятся на предприятии.

13. Документ о качестве составлен на основании приемочных актов на готовую продукцию

14. Согласно условиям договора на поставку и требованиям ГОСТ 23118-99 к документу о качестве прилагаются: _____

Копии сертификатов № ВУ/112 09.01.080.1146

№ ВУ/112 09.01.072 01281

Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных строительных конструкций проектной документации и ГОСТ 23118-99.

Инженер по качеству



В.В. Бильмон



Сертификат № ВУ/112 09.01.080.1146

Действителен до 17.12.2016г.

